

: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» В ТУЙМАЗИНСКОМ,
БАКАЛИНСКОМ, ЧЕКМАГУШЕВСКОМ, ШАРАНСКОМ РАЙОНАХ И ГОРОДЕ ОКТЯБРЬСКИЙ
Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева, 7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452751, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Лесовода Морозова, д.1, тел/факс.(34782)7-25-96; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U64870, Расчетный счет: 40501810500002000002 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.510569

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра



А.М. Ахтямова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3371 от 20 июля 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Администрация сельского поселения Старотуймазинский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

2. **Юридический адрес:** Республика Башкортостан, Туймазинский район, с.Старые Туймазы, ул.Школьная, 30 А

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая из централизованных систем водоснабжения

4. **Место отбора:** Республика Башкортостан, Туймазинский район, с.Горная, ул.Садовая, 10, в/кран в доме

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 13.07.2018 12:20

Ф.И.О., должность: Фархутдинов Р. Ф., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.07.2018 13:55

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка, договор № 633-18 от 11.07.2018

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
416-ФЗ "Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011г. 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»"

8. **Код образца (пробы):** 48.18.3371 48

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные AR2140	1225150235	14/440 от 20.02.2018	19.02.2019
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	14/4867 от 15.11.2017	14.11.2018
3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	1228	14/392 от 15.02.2018	14.02.2019

4	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ 547	11/11556 от 13.09.2017	12.09.2018
---	---------------------------	----------	---------------------------	------------


10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 13.07.2018 14:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 3371					
дата начала испытаний 13.07.2018 14:25 дата выдачи результата 20.07.2018 11:06					
1	Цветность	градус	менее 1,0*	24	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 13.07.2018 14:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 3371					
дата начала испытаний 13.07.2018 14:25 дата выдачи результата 20.07.2018 11:06					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,6±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	676±61	1090	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
3	Жесткость	мг-экв/дм3	8,6±1,3	8,05	ГОСТ 31954-2012
4	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,86±0,24	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
5	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	0,33±0,07	2,0	ГОСТ 33045-2014
6	Нитрит-ион	мг/дм3	менее 0,5*	3,0	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
7	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	3,9±1,1	51,8	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
8	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	36,1±3,6	550	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
9	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	144±14	385	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
10	Фториды (F-)	мг/дм3	менее 0,1*	1,5	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
11	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1*	0,36	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Тихонова Ж. Ю., фельдшер-лаборант

В пробе №3371 значение показателя: «жесткость» превышает нормативные.