

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» В ТУЙМАЗИНСКОМ,
БАКАЛИНСКОМ, ЧЕКМАГУШЕВСКОМ, ШАРАНСКОМ РАЙОНАХ И ГОРОДЕ ОКТЯБРЬСКИЙ

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева, 7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452751, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Лесовода Морозова, д.1, тел/факс.(34782)7-25-96; Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 026931001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016У64870, Расчетный счет: 40501810500002000002 ОТДЕЛЕНИЕ—НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.510569

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра



А.М. Ахтямова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3368 от 20 июля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация сельского поселения Старотуймазинский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

2. Юридический адрес: Республика Башкортостан, Туймазинский район, с.Старые Туймазы, ул.Школьная, 30 А

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Республика Башкортостан, Туймазинский район, с.Кызыл-Булак, ул.Центральная, скважина

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.07.2018 12:10

Ф.И.О., должность: Фархутдинов Р. Ф., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.07.2018 13:55

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка, договор № 633-18 от 11.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

8. Код образца (пробы): 48.18.3368 48

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные AR2140	1225150235	14/440 от 20.02.2018	19.02.2019
2	pH-МЕТР pH-150M	0937	14/4867 от 15.11.2017	14.11.2018
3	Система капиллярного электрофореза "Капель-104Т"	1228	14/392 от 15.02.2018	14.02.2019
4	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ 547	11/11556 от 13.09.2017	12.09.2018


10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 13.07.2018 14:25 Регистрационный номер пробы в журнале 3368 дата начала испытаний 13.07.2018 14:25 дата выдачи результата 20.07.2018 15:38					
1	Цветность	градус	менее 1,0*	30	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 13.07.2018 14:25 Регистрационный номер пробы в журнале 3368 дата начала испытаний 13.07.2018 14:25 дата выдачи результата 20.07.2018 15:38					
1	Фтор	мг/дм3	0,20±0,04	0,7	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,6±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	1008±91	1500	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
4	Жесткость	мг-экв/дм3	8,6±1,3	10	ГОСТ 31954-2012
5	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	0,90±0,25	7	ГОСТ Р 55684-2013
6	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	0,14±0,04	1,5	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты (по NO2)	мг/дм3	менее 0,5	3,3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
8	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	менее 0,5*	45	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
9	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	382±38	500	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
10	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	100±10	350	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
11	Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/дм3	1,73±0,26	0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Тихонова Ж. Ю., фельдшер-лаборант

В пробе №3368 значение показателя: "железо" превышает нормативные.